

Plán výluk elektrizační soustavy Coal Services a.s. ve dnech 1.5., 8.5. a 6.7.2020

1. 5. 2020

El. rozvodna	Výluka od - do	Práce na el. zařízení	Poznámka
Rozvodna 110 kV ČSA	1.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	tranzit 110kV V1527 a V1529 zapnutý, T1, T2, T3 - 110/35kV - vypnuty; rozvodna 35kV vypnuta; rozvodna 6kV vypnuta; (měření VN ochran SPAC 536 C1)
Rozvodny TSM A XX, VSS A XX, HSS XX, SSZ, TR XX	1.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Vazba na rozvodnu ČSA
Podružné rozvodny na lokalitě ČSA: Povrch ČSA - nová, Povrch ČSA - stará, Rozvodna OM, SKRÝVKA, NSLM, Hasiči OM, Eliška	1.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna USK	1.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna HMGD	1.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu ČSA
TR - Nejedlý	1.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna KSK- SUB a.s.	1.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.		Vazba na rozvodnu ČSA Upozornění na zajištění náhradního napájení tel. ústředny, zajistí technický dispečink OENE.
Rozvodna BSM - KC ILF Praha	1.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.		Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna Kohinoor - PKÚ, TR - DHL	1.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.	Revize stožárové trafostanice	Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna Herkules TR Herkules	1.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna Centrum	1.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.		Vazba na rozvodnu ČSA

8. 5. 2020

El. rozvodna	Výluka od - do	Práce na el. zařízení	Poznámka
Rozvodna 110 kV Lišnice	8.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	tranzit 110kV V1526 a V1530 zapnutý; T101, T102 - 110/35kV - vypnuty; rozvodna 35kV, 6kV vypnuta
Rozvodny TSM H XX DT H XX a VSS H XX, TR XX	8.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Vazba na rozvodnu Lišnice.
Rozvodna Hrabák, rozvodny TR3, TR6, TR Š10, TR98	8.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Vazba na rozvodnu Lišnice.
Rozvodna Kopisty, TR70 sídliště ČSD, TR69 garáže	8.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Vazba na rozvodnu Lišnice.
TR Julius III	8.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Vazba na rozvodnu Kopisty
Rozvodna Vrbenský Třebošice, TR Vrbenský Souš	8.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Vazba na rozv. JŠ-lom a rozv. Lišnice Po ukončení prací bude standardní provoz, napájení z rozvodny JŠ-lom.
Rozvodna JŠ-lom; TR62, TR63, TR78; rozvodny - Š1, Š4	8.5.2020, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	Po ukončení prací standardní provoz, napájení z rozvodny R110 ČSA - V41

6.7.2020

El. rozvodna	Výluka od - do	Práce na el. zařízení	Poznámka
Rozvodny ÚUK - R1, R2, R3, R4, R5	6.7.2020, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozveden	

1. Koordinaci činností pracovníků úseku EEn, externích firem a průběh výluk řídí :

Pracoviště/ lokalita

Úsek elektroenergetiky
Úsek elektroenergetiky
Rozvodna ČSA
Rozvodna DJŠ
Rozvodna USK
Rozvodna Herkules
Rozvodna HMGD
Rozvodny ÚUK - R1, R2, R3, R4, R5
Rozvodna Lišnice
Rozvodna Hrabák
Rozvodna Kopisty
TSM A14 Důl Kohinoor

Tel. spojení

tel. 2637/mobil 606631623
tel. 2623/mobil 725015404
tel. 5436/mobil 725415234
tel. 4356/mobil 725415234
tel. 4256/mobil 725415234
tel. 9346/mobil 725415234
tel. 5646/mobil 725415234
tel. 4856/mobil 725415234
tel. 2576/mobil 602306964
tel. 2556/mobil 602306964
tel. 3856/mobil 602306964
tel. 4432/mobil 606648836

Odpovědný pracovník

Vedoucí úseku p. Petr Dvořák
Zástupce vedoucího úseku p. Rostislav Bolomský
Mistr rozveden p. Jaroslav Staněk
Mistr rozveden p. Jaroslav Staněk
Mistr rozveden p. Jaroslav Staněk
Mistr rozveden p. Jaroslav Staněk
Mistr rozveden p. Jaroslav Staněk
Mistr rozveden p. Jaroslav Staněk
Mistr rozveden p. Jaroslav Staněk
Mistr rozveden p. Aleš Kopecký
Mistr rozveden p. Aleš Kopecký
Mistr rozveden p. Aleš Kopecký
HEN Ing. František Sedlák

2. Časový sled manipulací kontrolují, řídí a projednání výluk s externími odběrateli a dodavateli provedou :

ŘAS - OENE
ŘAS - OENE - technický dispečink

tel. 3410/mobil 731900289
tel. 3443, 3444
mobil 602451648

Martin Maximovič
dispečer na směně

3. Plán výluk sestavili, předložil a schválil :

Sestavili:
Martin Maximovič
Petr Dvořák
Rostislav Bolomský

Předkládá :
VO: Ing. Gustav Hošťálek

Schvaluje :
Ředitel obslužných činností Coal Services a.s.: Ing. Pavel Kounovský

Dne: 17.3.2020