

Připravované akce a záměry Sev.en EC, a.s.

Sev.en EC, a.s. je významným dodavatelem elektrické energie a tepla. V rámci obnovy, rozvoje a péče o zařízení připravuje v nejbližším období řadu investičních a údržbových akcí.

Vzhledem k tomu, že naše společnost je sektorový zadavatel dle zákona o veřejných zakázkách, jsou veškeré nadlimitní akce vypisovány právě v režimu tohoto zákona. Přesto je řada dalších akcí, které tomuto režimu nepodléhají, ale u kterých bychom rádi získali nejlepší nabídku. Tyto akce zadáváme v interních výběrových řízeních.

Máme zájem o rozšíření řad potenciálních dodavatelů, proto si dovoluujeme Vás informovat o připravovaných akcích. Projevíte-li zájem o uvedenou zakázku, zašlete e-mailem své kontaktní informace: Název firmy, IČ, DIČ, sídlo, jméno kontaktující osoby na uvedený e-mail u daného projektu. Požadované akce budou vyhlášeny formou interního výběrového řízení a vybraní potenciální dodavatelé budou osloveni.

Sev.en EC, a.s. si vyhrazuje právo rozhodnout při výběru potenciálních dodavatelů a nezaručuje všem zájemcům, že budou osloveni.

Připravované akce dle tohoto dokumentu nejsou obchodní veřejnou soutěží ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, ani veřejnou zakázkou dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Veškeré údaje jsou pouze informativní a nejsou výzvou k podání nabídek.

Pro nejbližší období se uvažuje o těchto akcích:

Připravovaný projekt	Termín realizace	Stručný popis	Kontakt	Datum aktualizace
Změna kolejíště před výklopníkem	2021	<ul style="list-style-type: none">Bližší technická specifikace bude průběžně doplněna	Marcela Nečasová 462 10 3105 727 968 433 m.necasova@7.cz	19.06.2020
Rekultivace území Chvaleticka – západní část stavba č. 8	2020-2022	<ul style="list-style-type: none">Kácení porostuTechnická rekultivaceZemní úpravy	Marcela Nečasová 462 10 3105 727 968 433 m.necasova@7.cz	19.06.2020
Oprava nátokového bazénku	2021	<ul style="list-style-type: none">Bližší technická specifikace bude průběžně doplněna	Marcela Nečasová 462 10 3105 727 968 433 m.necasova@7.cz	19.06.2020

GO soustrojí CHČ2	2021	<ul style="list-style-type: none"> Bližší technická specifikace bude průběžně doplněna 	Zdeňka Hamplová 462 10 3102 727 971 591 z.hamplova@7.cz	19.06.2020
Protihlukový kryt TG1	2021	<ul style="list-style-type: none"> Bližší technická specifikace bude průběžně doplněna 	Zdeňka Hamplová 462 10 3102 727 971 591 z.hamplova@7.cz	19.06.2020
Protihlukový kryt TBN1	2021	<ul style="list-style-type: none"> Bližší technická specifikace bude průběžně doplněna 	Zdeňka Hamplová 462 10 3102 727 971 591 z.hamplova@7.cz	19.06.2020
Výměna PLC v kontejnerech	2021	<ul style="list-style-type: none"> Bližší technická specifikace bude průběžně doplněna 	Markéta Veselá 462 10 3101 702 207 221 m.vesela@7.cz	19.06.2020
Měření čpavkového skluzu ve spalínách	2021	<ul style="list-style-type: none"> Bližší technická specifikace bude průběžně doplněna 	Markéta Veselá 462 10 3101 702 207 221 m.vesela@7.cz	19.06.2020
Výměna komunikace ECHVA - Týnec	2021	<ul style="list-style-type: none"> Kompletní výměna 4 ks PCM OCH 64 za nový typ PCM 6AL10-12 včetně souvisejícího příslušenství, zdroje a akumulátorů. Sloužící pro komunikaci mezi Ech a rozvodnou Týnec nad Labem po linkách 400 kV V471 a V472. 	Markéta Veselá 462 10 3101 702 207 221 m.vesela@7.cz	22.07.2020
Upgrade ŘS AB zauhlování	2021	<ul style="list-style-type: none"> Upgrade ŘS zauhlování pro zajištění spolehlivé činnosti a kybernetické bezpečnosti. Výměna řídicích systémů PLC5 v rozvaděči DA9.0 za řadu ControlLogix. Redundance u nového systému není požadována. Z důvodu zálohy budou použity dvě procesní jednotky. 	Markéta Veselá 462 10 3101 702 207 221 m.vesela@7.cz	22.07.2020
Tlumiče hluku ST+VT	2021	<ul style="list-style-type: none"> Oprava spodních částí zvonů tlumičů hluku a převáděcího potrubí v místě pod každým tlumičem. Oprava bude provedena na všech VT a St tlumičích v počtu 4 kusů. 	Jiřina Havlíčková 462 10 3103 601 211 855 j.havlickova@7.cz	22.07.2020

Pojišťovací ventily kotle GO na přehříváku	2021	<ul style="list-style-type: none"> Bližší technická specifikace bude průběžně doplněna 	Jiřina Havlíčková 462 10 3103 601 211 855 j.havlickova@7.cz	19.06.2020
Pojišťovací ventily kotle GO na výparníku	2021	<ul style="list-style-type: none"> Bližší technická specifikace bude průběžně doplněna 	Jiřina Havlíčková 462 10 3103 601 211 855 j.havlickova@7.cz	19.06.2020
Oprava strojní části EF	2021	<ul style="list-style-type: none"> Bližší technická specifikace bude průběžně doplněna 	Jiřina Havlíčková 462 10 3103 601 211 855 j.havlickova@7.cz	19.06.2020
Oprava hořáků zatěsnění	2021	<ul style="list-style-type: none"> Oprava všech práškových hořáků, výměna poškozených těsnících ráků a výměna zdeformovaných hubic sekundárního vzduchu. Cílem opravy je zabránění přisávání falešného vzduchu a zabránění padání cizích předmětů do vynašeče strusky. 	Jiřina Havlíčková 462 10 3103 601 211 855 j.havlickova@7.cz	22.07.2020